

Приложение 2 к приказу ФСТ России от 15 мая 2013 г. N 129, Форма 2.8
 Информация об основных потребительских характеристиках регулируемых товаров и услуг регулируемой организации и их соответствии
 установленным требованиям *
 ООО "ОрскВодоканал"

№ п/п	Информация, подлежащая раскрытию	Значение
1	2	3
1	Количество аварий на системах холодного водоснабжения, единиц на км **	0,14
2	Количество случаев ограничения подачи холодной воды по графику с указанием срока действия таких ограничений (менее 24 часов в сутки)	0
3	Доля потребителей, затронутых ограничениями подачи холодной воды, %	0,00
4	Общее количество проведенных проб качества воды по следующим показателям:	4 702
4.1	Мутность	4 702
4.2	Цветность	4 702
4.3	Хлор остаточный общий, в том числе:	74
4.3.1	Хлор остаточный связанный	74
4.3.2	Хлор остаточный свободный	74
4.4	Общие колиформные бактерии	4 702
4.5	Термотолерантные колиформные бактерии	4 702
5	Количество проведенных проб, выявивших несоответствие холодной воды санитарным нормам (предельно допустимой концентрации), по следующим показателям:	38
5.1	Мутность	38
5.2	Цветность	0
5.3	Хлор остаточный общий, в том числе:	0
5.3.1	Хлор остаточный связанный	0
5.3.2	Хлор остаточный свободный	0
5.4	Общие колиформные бактерии	0
5.5	Термотолерантные колиформные бактерии	0
6	Доля исполненных в срок договоров о подключении (процент общего количества заключенных договоров о подключении), %	0,00
7	Средняя продолжительность рассмотрения заявок на подключение (технологическое присоединение), дней	7,00
8	Комментарии	0

* Раскрывается не позднее 30 дней со дня сдачи годового бухгалтерского баланса в налоговые органы.

** Учитывать любое нарушение системы.